

Nyilatkozat

A Rotovill Kft. tanúsítja, hogy az „RCOOL GRA24CAB932-GRA24CAP932-GRA24CAK932 CASSETTE” 7,0 kW-os levegő-levegő hőszivattyújának COP értéke 2°C külső- és 20°C helyiség hőmérséklet esetén 4,34.

Pécs, 2019. 03. 04.

ROTOVILL
Kereskedelmi és Szolgálati Kft.
7031 Pécs, Csáka R. u. 28.
Telefon: (72) 443-533
Faxszám: 31903851-2-02
Szám: 10102427-50526884-70601098



Gombkötő Béla ügyvezető